

Piła, dnia 21 grudnia 2017 roku

NO-ZP.X-240/53/17

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „**PRZEBUDOWA SOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE WRAZ Z PODJAZDEM DLA KARETEK Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK DO WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Pytanie

Czy Zamawiający w ramach planowanych prac: „RZEBUDOWA SOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE WRAZ Z PODJAZDEM DLA KARETEK Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK DO WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII” , przewiduje zastosowanie szybkiego i bezpiecznego transportu próbek i materiału biologicznego z SOR do Laboratorium jako systemu poprawiającego i przyspieszającego proces diagnozy i leczenia pacjentów?

Odpowiedź: Nie

2. Pytanie

Prosimy o umieszczenie na stronie: zestawienie stolarki i ślusarki wraz z parametrami – budynek SOR, zestawienie stolarki i ślusarki windy zewnętrznej pojazdów pogotowia, - opis projektu budowlanego, - parametry windy z parkingu na parter SOR

Odpowiedź: Zestawienie stolarki stanowi załącznik do niniejszego pisma. Projekty budowlane stanowią załącznik do SIWZ – zamieszczone zostały na stronie BIP Zamawiającego. Winda winna być o konstrukcji samonośnej, szkieletowej, stalowej, oszklona szkłem bezpiecznym, przyciemnionym, napęd elektryczny, posadowienie na płycie żelbetowej, ilość przystanków - łącznie 2.

3. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatności w sześciu transzach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wynagrodzenie Wykonawcy było zapłacone przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

5. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody

6. Pytanie

dotyczy „parametrów wymaganych dla wyposażenia” - Myjnia do basenów opis techniczny - tabela pkt. Lp. 4 i 3 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach szerokość 600 mm, głębokość 450 mm i wysokość 1650 mm. Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, poprawia w sposób znaczący funkcjonalność urządzenia, zwiększa możliwości załadunku komory do 1 basenu z pokrywą i 1 kaczki lub 4 kaczek i pozwala na mycie naczyń o dużych rozmiarach (np. misek do mycia pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Pytanie

dotyczy „parametrów wymaganych dla wyposażenia” - Myjnia do basenów opis techniczny - tabela pkt. Lp. 5 Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w panel sterowania z wielowierszowym ekranem LCD. Jest to parametr zdecydowanie korzystniejszy od opisanego, ponieważ wielowierszowy ekran (alfanumeryczny i graficzny) umożliwi znacznie bardziej czytelną wizualizację przeprowadzanych procesów i wystąpienia ewentualnych awarii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Pytanie

dotyczy „parametrów wymaganych dla wyposażenia” - Myjnia do basenów opis techniczny - tabela pkt. Lp. 13 Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym wybór oraz start programu odbywa się poprzez przyciski dotykowe. Jest to parametr lepszy od opisanego, ponieważ panel sterowania z przyciskami dotykowymi jest trwalszy i łatwiejszy w myciu i dezynfekcji. Tworzy jednolitą gładką powierzchnię, co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Pytanie

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany oraz dostarczanej w nowo budowywanej części.

Odpowiedź: Zestawienie w załączeniu niniejszego pisma

10. Pytanie

Prosimy o zmniejszenie zabezpieczenie należytego wykonania z 10% na 5%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

11. Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących „tabeli z wymaganymi parametrami wyposażenia”. Według punktu 7 e) SIWZ uzupełniona tabela ma zostać złożona na żądanie Zamawiającego natomiast

według punktu 11.1 SIWZ ma zostać złożona już na etapie składania ofert jako załącznik do formularza oferty.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował dane zagadnienie w dniu 08.12.2017 r.

12. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy szczegółowe składane razem z formularzem ofertowym można modyfikować w stosunku do udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów i kosztorysów ślepych w zakresie przedmiarów (ilość, jednostka miary) oraz pozycji (liczba porządkowa, podstawa, opis i wyliczenia).

Odpowiedź: Kosztorysy, przedmiar oraz projekty budowlane służy jako materiał pomocniczy do wyliczenia wartości zadania. Oferowane przez Wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.

13. Pytanie

§ 2 ust. 4 Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie postanowienia § 2 ust. 4, poprzez wskazanie, co Zamawiający rozumiał przez określenie w nawiasie na końcu postanowienia: „(jeśli sprzęt posiada)”.

Odpowiedź: Nie do każdego dostarczonego w ramach danej inwestycji wyposażenia wymagana jest instrukcję obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji oraz dokumentację techniczną.

14. Pytanie

§ 2 ust. 8 Oferent zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wskazane w § 2 ust. 8 mogą być realizowane przez specjalistyczny serwis producenta sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

15. Pytanie

Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 2 ust. 9 zdanie 2, poprzez: *„Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez Zamawiającego winno być dokonane w terminie do 3 dni roboczych. Wykonawca winien dokonać naprawy w terminie do 147 dni roboczych lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony, a wynikającym m.in. z okresu dostawy danego urządzenia lub materiału lub innych wskazań technicznych.”* Pragniemy wskazać, iż w razie awarii sprzętu może zaistnieć konieczność zamówienia takiego sprzętu u producenta, a co za tym idzie wymiana nie będzie możliwa w terminie 7 dni, gdyż terminy dostawy mogą być dłuższe. Jednocześnie brak jest uzasadnienia dla przechowywania przez Wykonawcę wszystkich urządzeń lub materiałów przez cały okres gwarancji, gdyż takie urządzenia nieużywane i składowane również tracą na jakości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

16. Pytanie

§ 3 ust. 3 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 3 ust. 3, poprzez:

*„W terminie 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej ~~w formie edytowalnym~~) Harmonogram realizacji umowy, określający w szczególności planowane: kolejność i terminy realizacji poszczególnych elementów robót i dostaw oraz zakres i terminy udostępnienia Wykonawcy poszczególnych części istniejącego obiektu objętego przedmiotem umowy. **Po przeprowadzeniu konsultacji i zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może***

~~zmodyfikować wskazany wyżej harmonogram Zamawiający po konsultacji z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Harmonogramie realizacji umowy.~~ Oferent zwraca uwagę, iż to Wykonawca jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie prac powinien mieć decydujący głos w sytuacji zmiany Harmonogramu prowadzenia robót. Z uwagi na charakter działalności Zamawiającego mogą oczywiście zaistnieć konieczności dopasowania pewnych elementów Harmonogramu lecz zmiany te powinny być uzgodnione z Wykonawcą i przez niego wprowadzone. Pragniemy zauważyć, iż to Wykonawca odpowiada następnie za terminowe zrealizowanie inwestycji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

17. Pytanie

§ 3 ust. 5 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 3 ust. 5, poprzez: „W uzasadnionych przypadkach, niemożliwych do przewidzenia w dacie sporządzania Harmonogramu realizacji umowy, Strony zastrzegają możliwość wprowadzania zmian do Harmonogramu. Zmiany Harmonogramu nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy. W sytuacji gdy zmiany, o których mowa powyżej, powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego spowodują opóźnienia lub konieczność przerwania prac Wykonawca uprawniony jest do przedłużenia okresu na realizację Umowy o okres takich opóźnień lub przestojów.”

Oferent zwraca uwagę, iż to Wykonawca jest następnie odpowiedzialny za terminowe zrealizowanie prac, a co za tym idzie musi istnieć możliwość wydłużenia okresu realizacji, gdy opóźnienie lub przestój wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

18. Pytanie

§ 3 ust. 5 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 3 ust. 8, poprzez:

„Zamawiający w protokole przekazania etapów placu budowy zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy przedmiotów pochodzących z rozbiórki, które Wykonawca będzie miał obowiązek po zdemontowaniu przetransportować, własnymi środkami i siłami, do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, które znajdować się będzie na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.” Oferent wskazuje, iż zmiana ta jest konieczna o tyle, iż Oferent musi mieć możliwość wliczenia potencjalnych kosztów w koszt oferty, a w sytuacji gdy Zamawiający mógłby nakazać transport takich przedmiotów w dowolne miejsce Polski, np. do innego szpitala Oferent nie miałby takiej możliwości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

19. Pytanie

§ 4 ust. 9 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 3 ust. 9 (błędnie wskazanego po ust. 3) poprzez:

- zmianę numeracji tego ustępu, gdyż powinien to być ustęp nr 4 (a co za tym idzie konieczna jest zmiana dalszej numeracji w tym paragrafie),
- zmianę postanowienia:

„Wykonawca ma prawo do zmiany osób wskazanych w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wykazanych w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą posiadać kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie co najmniej równe określonym przez Wykonawcę w swojej ofercie, po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, której Zamawiający nie odmówi bez merytorycznego uzasadnienia. Zmiana osób wskazanych w ust. 9 będzie dokonana w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



20. Pytanie

§ 4 ust. 8 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 4 ust. 8 zdanie pierwsze, poprzez:

*„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, **nie krótszym jednak niż 10 dni**, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia w wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: (...)”*

Oferent zwraca uwagę, iż obowiązek ten obarczony jest koniecznością zapłaty kary umownej, a co za tym idzie termin winien być oznaczony datą pewną. Jednocześnie termin ten musi być odpowiednio długi, gdyż zachodzi konieczność animizacji umów oraz zobowiązania do tego wraz z dostarczeniem również Podwykonawcy, który uprzednio musi zostać powiadomiony o tym fakcie przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

21. Pytanie

§ 4 ust. 9 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 4 ust. 9, poprzez:

~~„Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień niepełnienia wymagań jw. w odniesieniu do jednego pracownika. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - traktowane jest jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, **chyba że podmioty te złożą stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym terminie dalszych 7 dni.**”~~

Oferent zwraca się o wykreślenie zapisów dotyczących kary umownej, gdyż kara umowna za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znalazła się również w § 11 ust. 6 dotyczącym kar umownych, a co za tym idzie Zamawiający wprowadził tu podwójne karanie za to samo zdarzenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

22. Pytanie

§ 6 ust. 7 lit. b i c W związku z utrwalonym orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12) Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 7 lit. b i c, poprzez: „b) *Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki dające się usunąć (wady nieistotne), to Zamawiający nie może odmówić odbioru **jednocześnie** wyznaczając w porozumieniu z Wykonawcą termin ich usunięcia*” „c) *W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia (wady istotne), Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (jeżeli te wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu), **a w sytuacji w której wady uniemożliwiają użytkowanie danego etapu lub etapów inwestycji odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie objętym wadą istotną lub odstąpić od umowy w zakresie objętym wadą istotną.**”*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie może prowadzić działalności leczniczej/statutowej w pomieszczeniach w których będą prowadzone roboty budowlane/poprawiane usterki.

23. Pytanie

§ 6 ust. 8 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 8, poprzez:

*„Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru w ciągu **37 dni** od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i przyjęcia wykonanego przedmiotu umowy najpóźniej w **714 dni**u roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.”*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



24. Pytanie

§ 6 ust. 9 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 9, poprzez:

*„W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków ciążących na nim na mocy postanowień § 6 ust. 7 umowy, Zamawiającemu, **po wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu stosownego terminu**, przysługuje także prawo do wykonania prac we własnym zakresie lub powierzenia ich do wykonania osobom i podmiotom trzecim, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy w tym zakresie, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Jednocześnie Zamawiający może żądać zwrotu od Wykonawcy wszelkich kosztów poniesionych przez niego w związku z koniecznością wykonania prac przez Zamawiającego lub zatrudnienia innego wykonawcy lub może dokonać potrącenia tych kosztów z kwot należnych na rzecz Wykonawcy lub z kwot zatrzymanych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonanie przez Zamawiającego lub przekazanie przez Zamawiającego części robót do wykonania innemu wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań, jakie Wykonawca ma w stosunku do Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności z zobowiązań gwarancyjnych. W sytuacji, w której Zamawiający odstąpi od umowy, zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 7 lit. c umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, o których mowa powyżej jedynie w sytuacji gdy koszty wykonania zastępczego przewyższą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, do którego otrzymania byłby on uprawniony w toku realizacji umowy i jedynie w takiej wysokości w jakiej koszty wykonania zastępczego przekroczyły wysokość wynagrodzenia, do którego uprawniony byłby Wykonawca.”*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczy w tym celu stosowny termin.

25. Pytanie

§ 7 ust. 2 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 7 ust. 2, poprzez:

*„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia mu przez Zamawiającego wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający może, **po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu terminu 3 dni**, zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, a kosztami ich usunięcia zostanie obciążony Wykonawca.”*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

26. Pytanie

§ 7 ust. 5 lit. c) Oferent wnosi o wykreślenie postanowienia § 7 ust. 5 lit c). Oferent zwraca uwagę, iż zmiany takie są uwidocznione w jawnych odpisach KRS, a ponadto nie mają wpływu na wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę w okresie gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

27. Pytanie

§ 8 ust. 5 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 8 ust. 5, poprzez:

*„Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest sposób i warunki dostępu do placu budowy a także, że zbadał plac budowy oraz jego otoczenie. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące placu budowy zgłoszone po terminie **wydania przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac zawarcia umowy** nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego.”*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

28. Pytanie

§ 9 ust. 15 lit. c i d Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 9 ust. 15 lit. c, poprzez:

„z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ~~ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności~~ oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,” Jednocześnie Oferent zwraca się o wyjaśnienie o jakie konkretnie dokumenty chodzi zgodnie z lit. d, gdyż postanowienie to jest niejasne, czy chodzi o oświadczenia Podwykonawców, że nie realizowali żadnych prac lub nie mają wymagalnych płatności od Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Oświadczenia Podwykonawców, że nie realizowali żadnych prac lub nie mają wymagalnych płatności od Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym.

29. Pytanie

§ 11 Oferent wnosi o zmianę postanowień § 11, poprzez:

- ust. 1

„W przypadku **zwłoki co do opóźnienia** terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego **netto brutto** określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień **zwłoki opóźnienia**.”

- ust. 2 „W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jednej ze stron, strona uprawniona może domagać się od strony winnej odstąpienia zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego **netto brutto** określonego w § 9 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku, o którym mowa w §13 niniejszej umowy.”

- ust. 3 „W przypadku **zwłoki opóźnienia** w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego **netto brutto** określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień **zwłoki opóźnienia**.”

- ust. 4 „Kary umowne mogą podlegać kumulacji, a Zamawiający może potrącić Wykonawcy kwoty naliczone z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 z płatności należnych Wykonawcy. Płatności z tytułu kar umownych nie mają wpływu na zobowiązanie umowne Wykonawcy. **Łączna odpowiedzialność Stron z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości 40% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 9 ust. 1.**”

- ust. 6 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, w wysokości iloczynu kwoty obliczonej, jako **240 % minimalnego wynagrodzenia za pracę** ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby rozpoczętych miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu **w odniesieniu do danej osoby** – za każdą osobę świadczącą usługę na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego.”

- ust. 7 „a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – **15.000,00 zł** za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom **51.000,00 zł** za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 510.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 510.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 25.000,00 złotych.

f) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 510.000,00 złotych."

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

30. Pytanie

§ 13 ust. 1 lit. C Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 13 ust. 1 lit. c, poprzez:

„W przypadku udokumentowanego wykonywania prac wadliwie i niezgodnie ze specyfikacją techniczną, a także dokumentacją projektową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

31. Pytanie

§ 13 ust. 2 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 13 ust. 2, poprzez:

„W wypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą na podstawie ust. 1 lit. a – c, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Podstawą rozliczeń między Stronami z tytułu niezapłaconych, a wykonanych prac oraz zamówionych dostaw, których Wykonawca nie może odwołać bez ponoszenia kosztów będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego prac oraz kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

32. Pytanie

§ 14 ust. 15 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 13 ust. 15, poprzez:

„Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia ~~albo w~~ terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

33. Pytanie

§ 15 ust. 1 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 15 ust. 1, poprzez dodanie na końcu wyliczenia lit.

g) o następującej treści: g) zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

34. Pytanie

§ 15 ust. 2 Oferent wnosi o zmianę postanowienia § 15 ust. 2, poprzez:

„jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, **lub wynikające z charakteru działalności Zamawiającego** w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac,”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

35. Pytanie

Pytania do zapisów SIWZ/techniczne: Oferent zwraca się do Zamawiającego o zmianę klauzuli 14.5 SIWZ tj. kryterium oceny ofert – Termin usunięcia wady lub usterki, poprzez zmianę parametrów polegającą

w szczególności na wydłużeniu terminu usunięcia wad lub usterek od którego Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia oferty. Oferent zwraca uwagę na fakt, iż częstokroć naprawa usterek i/lub wad, polegająca w szczególności na dostawie nowych urządzeń może wynieść okres dłuższy niż 14 dni, bez jakiegokolwiek winy Wykonawcy, który w takim wypadku zobowiązany byłby do zapłaty kar umownych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

36. Pytanie

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego zestawienia stolarki drzwiowej oraz okiennej.

Odpowiedź: Zestawienie w załączeniu niniejszego pisma

37. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć Sprzęt zawarty w dok. pn. „Parametry wymagane dla wyposażenia” oraz dodatkowo wyposażenie zwyczajowo nazywane „Białym montażem”.

Odpowiedź: Tak

38. Pytanie

W związku z wymogiem zainstalowania lamp bakteriobójczych, zwracamy uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 r., minister właściwy wycofał się ze stosowania lamp bakteriobójczych w pomieszczeniach szpitalnych zalecając jednak stosowanie dezynfekcji pomieszczeń.

W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie oczekiwał urządzeń jonizacji katalitycznej, które powinny być wmontowane jako samodzielne urządzenia w miejscach, gdzie występuje wentylacja grawitacyjna lub zainstalowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź: Tak

39. Pytanie

Prosimy o informacje jakie mają być zastosowane oprawy oświetleniowe (LED czy świetlówkowe?). Istnieje rozbieżność między opisem do projektu, legendą na rys. E-1 oraz przedmiarem robót.

Odpowiedź: LED

40. Pytanie

W celu przygotowania rzetelnej, porównywalnej i konkurencyjnej oferty prosimy o udostępnienie schematów tablic TE-1 i TE-2 oraz lokalizacji tablic na obiekcie.

Odpowiedź: Schematy rozdzielnic są rysunkiem montażowym, opis rozdzielnic znajduje się w projekcie budowlanym

41. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że do wymiany jest cała stolarka okienna i drzwiowa. Prosimy również o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z szczegółowym wyposażeniem. Oferent nie jest w stanie przygotować rzetelnej, porównywalnej i konkurencyjnej oferty bez powyższego zestawienia.

Odpowiedź: Wymiana stolarki zgodnie ze załączonym zestawieniem (obejmuje stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną oraz stol. okienną wskazaną na rysunku B1 stanowiącą granicę strefy pożarowej). Okna w obrębie wiaty podlegają zamontowaniu jako nowo projektowe.

42. Pytanie

Prosimy o udostępnienie zestawień zbrojeń elementów konstrukcyjnych podjazdu dla karetek (stopy fundamentowe, płyty żelbetowe podjazdu, podciąg żelbetowy i słupy żelbetowe).

Odpowiedź: *patrzy rysunek K1-K5 które stanowią załącznik do SIWZ*

43. Pytanie

Prosimy o informację czy do wymiany przewidziano wszystkie balustrady w obrębie podjazdu dla karetek. Prosimy o udostępnienie zestawienia balustrad do wymiany.

Odpowiedź: Tak, wszystkie

44. Pytanie

Prosimy o sprecyzowanie napędu nowoprojektowanej windy (elektryczny, hydrauliczny).

Odpowiedź: Elektryczna

45. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby elementy systemu przywoławczego były wykonane z antybakteryjnego tworzywa sztucznego (zawierającego jony srebra w całej swojej objętości), które w znaczący sposób zwiększą ochronę przed zakażeniami szpitalnymi?

Odpowiedź: Tak

46. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy posiadał aktualny certyfikat potwierdzający zgodność z normą VDE 0834:2000-04 cz1 i cz2, definiującą funkcjonalność oraz budowę systemów przywoławczych?

Odpowiedź: Tak

47. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy posiadał rejestrację zdarzeń (historia wezwań z systemu przywoławczego) w celu zabezpieczenia placówki na wypadek nieuzasadnionych roszczeń pacjentów z tytułu niedopełnienia obowiązków przez personel biały?

Odpowiedź: Tak

48. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby lampy sygnalizacyjne systemu przywoławczego, montowane nad drzwiami, posiadały pięć kolorów (czerwony, biały, zielony, żółty/niebieski) dla lepszej wizualizacji typu alarmu przyspieszającej odpowiednią reakcję personelu na wezwanie?

Odpowiedź: Tak

49. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy umożliwiał, w przypadku awarii, wymianę tylko uszkodzonego elementu systemu np. przycisku, zamiast całego komponentu?

Odpowiedź: Tak

50. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy umożliwiał wyświetlanie, czytelnych oraz jednoznacznych, komunikatów tekstowych o alarmach na wyświetlaczu LCD z dokładną lokalizacją pokoju oraz łóżka, z którego pochodzi wezwanie?

Odpowiedź: Tak

51. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy samoczynnie kontrolował poprawność działania systemu, a w przypadku awarii, zgłaszał informację z dokładną lokalizacją usterki do użytkownika, aby personel szpitala mógł objąć większą opieką pacjenta z pomieszczenia, w którym doszło do uszkodzenia systemu?

Odpowiedź: Tak

52. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy umożliwiał wezwanie lekarza przez pielęgniarkę w przypadku, gdy potrzebne jest pilne wsparcie bardziej wykwalifikowanego personelu?

Odpowiedź: Tak

53. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy umożliwiał bezawaryjne, szybkie wypięcie wtyczki manipulatora pacjenta, które powoduje uruchomienie alarmu informującego personel o zaistniałej sytuacji, pozwalając na szybką reakcję pielęgniarek?

Odpowiedź: Tak

54. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby manipulator systemu przywoławczego pozwalał na wywołanie dwóch różnych alarmów (dwa przyciski), w zależności od użytego przycisku na manipulatorze (np. wezwanie personelu, koniec kroplówki).

Odpowiedź: Nie

55. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby manipulatory systemu przywoławczego posiadały świecąca diodę LED przy przycisku przywołania (lampka uspokajająca), umożliwiającą jego szybką lokalizację w nocy oraz potwierdzającą prawidłowe działanie systemu?

Odpowiedź: Tak

56. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy umożliwiał integrację z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej opartej o telefony DECTowe?

Odpowiedź: Nie

57. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy umożliwiał integrację z innymi systemami bezpieczeństwa budynkowego (CCTV, KD, SSP)?

Odpowiedź: Nie

58. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy umożliwiał w przyszłości wykorzystanie oprogramowania pozwalającego na wizualizację wezwań z całego obiektu?

Odpowiedź: Nie

59. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy był wykonany w oparciu o technologię cyfrową?

Odpowiedź: Tak

60. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy umożliwiał podłączenie dodatkowego sprzętu medycznego np. kardiomonitora?

Odpowiedź: Tak

61. Pytanie

Czy zamawiający wymaga, aby system przywoławczy gwarantował w przyszłości bezproblemową rozbudowę o kolejne oddziały?

Odpowiedź: Nie

62. Pytanie

Czy zamawiający wymaga aby system przywoławczy umożliwiał nawiązanie komunikacji głosowej w obrębie systemu przywoławczego za pomocą dedykowanych urządzeń pochodzących od producenta systemu przywoławczego?

Odpowiedź: Nie

63. Pytanie

Panel sufitowy jednostanowiskowy – szt 12

Pytania do Zamawiającego: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie wymagań koniecznych dla oferowanego sprzętu medycznego - medycznych jednostek zasilających dla oddziałów SOR itd. w zakresie bezpieczeństwa użytkowania:

- Posiadanie ważnego **certyfikatu CE** oraz posiadanie ważnych certyfikatów **EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015** dla oferowanych wyrobów medycznych w klasie IIb.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

64. Pytanie

Panel sufitowy jednostanowiskowy – szt 12

Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy. Przekrój o kształcie trapezoidalnym, zwężany ku dołowi. Z wbudowanym systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć CE i PZH dla systemu.

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie panelu medycznego łatwego do utrzymania w czystości o powierzchniach bez wystających elementów obudowy o kształcie zwężanym ku dołowi. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sufitowej jednostki zasilającej bez tzw. systemu dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI. Technologia RCI – Promieniowa Jonizacja Katalityczna wykorzystywana jest w systemach wentylacyjno- klimatycznych. W panelach medycznych jest cyrkulacja grawitacyjna a nie wymuszona i wyposażenie tego typu urządzeń w w/w system dezynfekcji jest nie racjonalne i nie potrzebne. Generuje większe koszty w zakupie i późniejszej eksploatacji. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności panelu.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

65. Pytanie

Panel sufitowy jednostanowiskowy – szt 12 Wyposażenie w oświetlenie elektrycznego:

- oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x18W - wyłącznik na froncie panelu
- oświetlenie ogólne o mocy min. 1x36W
- oświetlenie nocne min.1x5W - wyłącznik poza panelem

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie panelu medycznego wyposażonego w oświetlenie elektryczne:

- oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x18W - wyłącznik na froncie panelu
- oświetlenie ogólne o mocy min. 1x36W - wyłącznik poza panelem / ścina sali
- oświetlenie nocne LED o mocy 1x3,5W - wyłącznik poza panelem

Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności panelu.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

66. Pytanie

Panel sufitowy jedno stanowiskowy – szt 12 Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony pod punktami poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym.

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie panelu medycznego w którym kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony jest nad punktami poboru gazów medycznych ponieważ gaz medyczny jest cięższy od powietrza i w wyniku rozszczelnienia wewnętrznej instalacji gazów medycznych sphywał by na niżej osadzone gniazda elektryczne. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności panelu.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

67. Pytanie

Panel sufitowy jedno stanowiskowy – szt 12 Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ścienną jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska:

- 8 szt. gniazdo elektrycznych
- 8 szt. gniazdo ekwipotencjalne
- 2 szt. gniazd wolnych niskoprądowych

Możliwość montażu gniazd elektrycznych po oby stronach [front / tył] panelu. Gniazda nachylone w kierunku podłogi.

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie panelu medycznego w którym gniazda elektryczne ze względów praktyczno ergonomicznych zainstalowane są w panelu na ścianie frontowej równomiernie część po stronie infuzyjnej: 4x230V;4xGn.ekwipotencjalne; 1xRJ45 i część po stronie monitoring- wentylacja: 4x230V;4xGn.ekwipotencjalne; 1xRJ45. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności panelu wręcz poprawia ergonomię pracy i ułatwia dostęp do nich personelowi medycznemu.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

68. Pytanie

Panel sufitowy jedno stanowiskowy – szt 12 Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN, do uzgodnienia z użytkownikiem).

- punkt poboru gazów med. Tlen O₂ – 2 szt.
- punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 2 szt.
- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 2 szt.

Możliwość montażu gniazd elektrycznych po oby stronach [front / tył] panelu. Gniazda na powierzchni pionowej podłogi.

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie panelu medycznego w którym punkty poboru gazów medycznych ze względów praktyczno ergonomicznych zainstalowane są w panelu na ścianie frontowej równomiernie część po stronie infuzyjnej: 1xO₂;1xVAC;1xAIR i część po stronie monitoring- wentylacja; 1xO₂;1xVAC;1xAIR. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności panelu wręcz poprawia ergonomię pracy i ułatwia dostęp do nich personelowi medycznemu.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

69. Pytanie

MYJNIA DO BASENÓW: PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO: Pojemność : 1 basen z pokrywą + 1 kaczka lub 3 kaczki. PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga myjnię pozwalającą na jednoczesne mycie i dezynfekcję w cyklu 1 kompletnego basenu oraz 2 kaczek lub zamiennie 3 kaczek? Taka pojemność pozwala na znacznie większą elastyczność jak i oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

70. Pytanie

MYJNIA DO BASENÓW: Wymiary urządzenia: (szer.x gł. x wys.) 545 mm x 475 x 1616 mm. PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wysokości 1630mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

71. Pytanie

MYJNIA DO BASENÓW: Drzwi komory otwierane i zamykane ręcznie. PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w drzwi otwierane automatycznie np. przy pomocy pedału nożnego? Rozwiązanie takie bardzo podnosi ergonomię obsługi urządzenia, minimalizuje ryzyko rozlania nieczystości w trakcie załadunku, przez co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w jednostce Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

72. Pytanie

MYJNIA DO BASENÓW: System samooczyszczenia PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia pozwalała na skuteczną eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez akredytowaną jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

73. Pytanie

Czy zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej kosztorysy w wersji ATH. co umożliwi ich bezpośrednią edycję we wszystkich programach kosztorysowych ?

Odpowiedź: Nie

74. Pytanie

Proszę o przesłanie projektów elektrycznych rozdzielni TE1 TE2 o których mowa w projekcie branży elektrycznej

Odpowiedź: Schematy rozdzielnic są rysunkiem montażowym, opis rozdzielnic znajduje się w PB

75. Pytanie

Legenda zastosowanych w projekcie opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego jest nieczytelna (co widać poniżej) , proszę o jej przesłanie w wyższej rozdzielczości lub podanie typów opraw.

Odpowiedź: Rysunek z czytelną legendą w załączeniu

76. Pytanie

Proszę o uzupełnienie dokumentacji wentylacji i chłodzenia o rysunki techniczne umożliwiające ich wycenę

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z kosztorysem

77. Pytanie

Proszę o pełną dokumentację projektową w zakresie windy (na chwilę obecną nie ma nic)

Odpowiedź: Winda o konstrukcji samonośnej, szkieletowej, stalowej, oszklona szkłem bezpiecznym, przyciemnionym, napęd elektryczny, posadowienie na płycie żelbetowej, ilość przystanków - łącznie 2

78. Pytanie

Proszę o załączenie zestawienia stolarki otworowej (wszystkich typów)

Odpowiedź: W załączeniu

79. Pytanie

W załączniku o nazwie WYPOSAŻENIE – WYMAGANIA - Zamawiający wymaga aby dokonać wyceny zabudów , szafek, lad do rejestracji itp. (wymienionych na stronach od 14 do 20) zrobionych na wymiar zgodnie z załączonym projektem

Ponieważ BARK PROKJEKTÓW , o których mowa powyżej proszę o ich załączenie . Na chwilę obecną niemożliwe jest wykonanie ich wyceny .

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą SIWZ (wyposażenie)

80. Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności:

- a) gniazda wtykowe: w przedmiarze 2x168szt, w projekcie szt 91 + 2x16szt DATA
- b) oprawy oświetleniowe: w przedmiarze ogółem szt 302, w projekcie szt 179

Odpowiedź: Ilości zgodnie z przedmiarem

81. Pytanie

Prosimy o udostępnienie parametrów oprav oświetleniowych

Odpowiedź: *patrz legenda na rysunku*

82. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji słaboprądowych.

Odpowiedź: Nakłady robocizny, materiałów i sprzętu zostały zaprezentowane - opisane szczegółowo – w kosztorysie ślepyim stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych. (Brak jakiegokolwiek możliwości wystąpienia robót dodatkowych) Z uwagi na fakt, iż niektóre elementy tych instalacji nie są jawne i stanowią tajemnicę Firmy, dokumentacja zostanie udostępniona wraz z odpowiednimi oświadczeniami na etapie przekazania placu budowy.

83. Pytanie

Rysunki instalacji elektrycznych są nieczytelne. Prosimy o uzupełnienie rysunków poprawnie wydrukowanych do pdf.

Odpowiedź: Rysunki w załączeniu

84. Pytanie

MYJNIA DO BASENÓW: PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO: Bezpieczny i higieniczny wybór oraz start programu poprzez przyciski łokciowe. PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie z przyciskami membranowymi. Jest to rozwiązanie równoważne do zapisanego w SIWZ, a przy tym łatwiejsze w utrzymaniu czystości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

85. Pytanie

Wymiary urządzenia: (szer.x gł. x wys.) 545 mm x 475 x 1616 mm. PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści myjnie o głębokości 600 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

86. Pytanie

W opisie projektu i na rysunku instalacji brakuje umiejscowienia punktów poboru gazów medycznych, skrzynek zaworowo kontrolnych, oraz naniesionych tras rurociągów gazów. Ponadto brak informacji na temat sposobu zasilania instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź: Rysunki instalacji gazów medycznych w załączeniu

87. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie projektu instalacji gazów medycznych. Oferent nie jest w stanie przygotować rzetelnej i konkurencyjnej oferty bez udostępnionego projektu z rysunkami.

Odpowiedź: Rysunki instalacji gazów medycznych w załączeniu