



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Piła, dn. 04.06.2020 roku

EZP.I-241/38/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Projektu technicznego

W załączonym projekcie technicznym (Załącznik 2A), występuje spis rysunków (rzuty, detale, zestawienie stolarki), natomiast brakuje ich w załączonej dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie. Brak tych rysunków uniemożliwia wykonanie oferty ze względu na brak możliwości obliczenia ilości i przedmiarów pełnego zakresu robót.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Uzupełnienie dokumentacji znajduje się na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11 czerwca 2020r. do godz. 10:00. Swoją prośbę motywujemy tym, iż w obecnej sytuacji zagrożeni koronawirusem czas pozyskiwania ofert od ewentualnych krajowych i zagranicznych dostawców lub podwykonawców znacznie się wydłuża, co uniemożliwia przedłożenie Państwu rzetelnej i konkurencyjnej oferty na wykonanie prac związanych z niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 15.06.2020 godz. 09:30, termin otwarcia ofert: 15.06.2020 godz. 10:00.

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o określenie załączników podanych w §1 pkt. 1 i 2 projektu umowy.

Odpowiedź:

Załącznik 1 – Program funkcjonalno – użytkowy;

Załącznik 1 A - Projekt techniczny;

Załącznik nr 1 B - rzut piętro -1;
Załącznik nr 1 C- rzut piętro IV;
Załącznik nr 1 D - rzut ppoż. piętro -I;
Załącznik nr 1 E- rzut ppoż. piętro IV;
Załącznik nr 1 F- obliczenia bud A II-VI;

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o usunięcie w projekcie umowy §4 pkt. 4 lit. b, lub jednoznaczne określenie sytuacji w których Zamawiający wystąpi z żądaniem usunięcia określonej osoby z terenu budowy.

Odpowiedź: W sytuacjach rażąco naruszających zasady współzycia społecznego oraz obowiązujące przepisy prawa przez osoby należące do personelu wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający może zwrócić się z żądaniem, aby osoba tanieżwłocznie opuściła teren budowy i nie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o usunięcie w projekcie umowy §4 pkt. 5 lit. a zapisu mówiącego o powinności przechowywania dokumentów na terenie wykonywania Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o ujednoczenie zapisów dotyczących odbiorów zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) i projekcie umowy lub potwierdzeniu, że w przypadku rozbieżności zastosowanie mają zapisy zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Odpowiedź:

dot. pkt 11.2 PFU (zał. nr 2 do SIWZ)

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej.

dot. pkt 11.8 PFU (zał. nr 2 do SIWZ)

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy dokonuje się w okresie do 4 dni roboczych po całkowitym zakończeniu wszystkich robót (bez istotnych wad) składających się na Przedmiot Umowy, o terminie Wykonawca będzie powiadomiony poprzez e – mail lub faksem;

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego, kompletnej dokumentacji powykonawczej w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej z podziałem na wersję edytowalną z rozszerzeniem typu doc lub odt, a w przypadku rysunków z rozszerzeniem dwg) i nieedytowalnej (PDF - skan w kolorze)) i dostarczenia jej Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni przed planowanym zgłoszeniem do odbioru, której to odbiór zostanie potwierdzony przez pracownika Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności zastosowanie mają zapisy zawarte w projekcie umowy stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o weryfikację umowy w zakresie §8 pkt. 2 lit. n.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy w ramach rozebrania starych okładzin ściennych i podłogowych Zamawiający wymaga rozebrania istniejących tynków.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga położenia gładzi lub płyt regipsowych.

Pytanie nr 9

Wykonawca zwraca uwagę, iż w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem (COVID-19) oraz mogącymi występować w związku z tym trudnościami, dotrzymanie umownego terminu zakończenia prac może nie być możliwe. Określony w treści SIWZ termin realizacji inwestycji, w opinii Wykonawcy, z uwagi m.in. na znaczny zakres prac, jest niemożliwy do spełnienia i zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 8 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

W dniu 28.05.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej postępowania projekt techniczny wraz ze spisem rysunków (rzuty, detale, zestawienie stolarki) w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

W związku z powyższym Wykonawcy od dnia ogłoszenia postępowania tj. 20.05.2020 do dnia opublikowania kompletnej dokumentacji tj. 28.05.2020 nie mieli możliwości zapoznania się ze szczegółowym zakresem robót, a tym samym przygotować rzetelnej wyceny oferty.

Wnioskuje o wydłużenie terminu przygotowania oferty o 8 dni tj. do dnia 12.06.2020, powyższy wniosek podyktowany jest tym, że Wykonawcy zwracają się do dostawców materiałów i urzędzeń oraz podwykonawców, którzy również potrzebują czasu na zapoznanie się z dokumentacją techniczną i przygotowaniem oferty dla Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 15.06.2020 godz. 09:30, termin otwarcia ofert: 15.06.2020 godz. 10:00.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zdania pt. Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15 czerwca 2020r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 15.06.2020 godz. 09:30, termin otwarcia ofert: 15.06.2020 godz. 10:00.

Pytanie nr 12

W dokumentacji projektowej brak wymaganego prawnie projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych. W związku z powyższym proszę o jego zamieszczenie. Jednocześnie proszę o przedłużenie terminu składania pytań do czasu umieszczenia dokumentacji wykonawczej instalacji gazów medycznych + tydzień dłużej, gdyż mogą pojawić się do niej różne pytania.

**Odpowiedź: Inwestycja prowadzona jest w formule: zaprojektuj – wybuduj.
Projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych leży po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.**

Pytanie nr 13

W dokumentach przetargowych nie określono dokładnej lokalizacji pionów instalacji gazów medycznych, do których należy się wpiąć w celu wykonania rozbudowy. Proszę o ich wskazanie w dokumentacji wykonawczej.

**Odpowiedź: Rozmieszczenie pionów gazów medycznych - zał. nr 3 do niniejszych wyjaśnień.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.**

Pytanie nr 14

W PFU ujęto zapis, że „Wykonawca w oparciu o wiedzę techniczną oraz stosowne przepisy prawa wynikające z obowiązujących rozporządzeń i innych przepisów winien wyposażyć oddział w niezbędne urządzenia.”. W związku z powyższym proszę o informacje czy dostawa punktowych regulatorów próżni oraz dozowników tlenu jest w zakresie niniejszego zadania?

Odpowiedź: Dostawa punktowych regulatorów próżni oraz dozowników tlenu nie leży w zakresie niniejszego zadania.

Pytanie nr 15

W dokumentach przetargowych nie ujęto instalacji sprężonego powietrza medycznego, które wymagane jest m.in. w salach wzmożonego nadzoru oraz izolatkach, a także może być niezbędne w sali/pokoju zabiegowym. Proszę o wyjaśnienia. Z pewnością jej wykonanie stanowiłoby niewielki koszt, mając na uwadze całkowity koszt inwestycji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Załączniki:

- 1) Projekt umowy po modyfikacji stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień (zał. nr 1).
- 2) Program Funkcjonalno – Użytkowy po modyfikacji stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień (zał. nr 2).
- 3) Rozmieszczenie pionów gazów medycznych stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień (zał. nr 3).