



Dyrektor  
Centrala  
Fax  
e-mail:

(067) 210 62 00  
(067) 210 66 66  
(067) 212 40 85  
wszpila@pi.onet.pl  
www.szpitalpila.pl

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Piła, dn. 08.06.2020 roku

EZP.I-241/38/20

***Wszyscy uczestnicy postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące **pytania:**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Instalacja gazów medycznych**

Czy Zamawiający wymaga nad łózkami montażu paneli nadłóżkowych wyposażonych w punkty poboru gazów medycznych, czy punkty poboru gazów medycznych mają być zamontowane osobno jako podtynkowa tablica poboru gazów? Jeśli Zamawiający wymaga montażu paneli nadłóżkowych, proszę o podanie ich specyfikacji odnośnie gazów medycznych, oświetlenia, elektryki, teleinformatyki itp. W pełni wyposażony panel nadłóżkowy może zastąpić większość wyposażenia wymienionego w tabeli z pkt. 9.2 PFU w pokojach łóżkowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z PFU tj. punkty poboru gazów medycznych mają być zamontowane osobno jako podtynkowa tablica poboru gazów.**

**Pytanie nr 2**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, zmianę z „glazura do wysokości stropu” na „glazura do wysokości sufitu podwieszanego”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o określenie czy demontowane wyposażenie tj. stolarka aluminiowa, odbojnice, telewizory, biały montaż (umywalki, brodziki, itd.), drzwi drewniane, lampy, pozostałości sprzętu medycznego, grzejniki, itd. przeznaczone są do utylizacji czy zagospodarowania przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Demontowane wyposażenie zostanie zagospodarowane przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 czerwca 2020r. do godz. 9:30. Swoją prośbę motywujemy tym, iż w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem czas pozyskiwania ofert od ewentualnych krajowych i zagranicznych dostawców lub podwykonawców znacznie się wydłuża, co uniemożliwia przedłożenie Państwu rzetelnej i konkurencyjnej oferty na wykonanie prac związanych z niniejszym postępowaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

**Termin składania ofert: 17.06.2020 g. 13:00, termin otwarcia ofert:17.06.2020 g 13:30.**

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o określenie czy demontowane elementy urządzeń wentylacyjnych przeznaczone są do utylizacji czy zagospodarowania przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Demontaż – Wykonawca, zagospodarowanie – Zamawiający.**

#### **Pytanie nr 6**

Prosimy o udzielenie informacji, czy w przypadku wykonywania instalacji kanalizacji sanitarnej na IV piętrze i stwierdzenia konieczności wykonania instalacji pod stropem Zamawiający umożliwi niezwłocznie wykonanie instalacji z poziomu piętra niższego.

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie nr 7**

Prosimy o określenie na jakich zasadach Zamawiający udostępni pomieszczenia 01., 02., 30.na IV piętrze, biorąc pod uwagę czynny Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii.

**Odpowiedź: Udostępnienie pomieszczeń nastąpi niezwłocznie. Wykonawca będzie musiał zapewnić przejście do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii o szerokości 1,40 m.**

#### **Pytanie nr 8**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści projektu umowy o dodatkowy punkt w §5, dotyczący udzielenia gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych objętych umową.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 9**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w projekcie umowy w §6 pkt. 3 lit. b i d, tj. zmienić termin przystąpienia do odbiorów w ciągu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 10**

Zgodnie z załączonym PFU zakres prac obejmuje montaż stolarki drzwiowej drewnianej, natomiast w zestawieniu stolarki znajduje się informacja o zastosowaniu stolarki stalowej, z blachy powlekannej. Prosimy o określenie czy stolarka wewnętrzna ma być drewniana czy z blachy powlekannej?

**Odpowiedź: Zgodnie z PFU oraz załącznikiem nr 3 do wyjaśnień specyfikacji z dnia 04.06.2020 r.**

**Załączniki:**

- 1) Projekt umowy po modyfikacji nr 2 stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień (zał. nr 1).